



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Qualidade da Água 2021

3º Trimestre

Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Poço Grande

População servida

6

| | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas (%) | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Mínimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Controlo Rotina 1 | | | | | | | | |
| <i>E. coli</i> | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Bacterias coliformes | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Desinfectante Residual | mg/l Cl | 2 | 100 | - | 100 | 0.7 | 0.8 | |

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estílo.

Data de publicação na internet

12-10-2021

PCS O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto

Carlos Henrique Lopes Rodrigues