



## INFORMAÇÃO ANUAL DOS PARÂMETROS POTÁSSIO, CÁLCIO, MAGNÉSIO E DUREZA TOTAL

**2024**

Zona de abastecimento	Data de colheita	Parâmetro	Valor Paramétrico	Valor Médio	Plano
Almagreira	29/01/2024	Cálcio (mg/L)	----	17,0	PCQA
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	89,0	
		Magnésio (mg/L)	----	11,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	3,07	
Arrebentão	17/06/2024	Cálcio (mg/L)	----	15,6	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	84,6	
		Magnésio (mg/L)	----	11,1	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	2,22	
Aeroporto	17/06/2024	Cálcio (mg/L)	----	17,4	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	101,0	
		Magnésio (mg/L)	----	13,9	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	3,58	
Saramago	22/07/2024	Cálcio (mg/L)	----	12,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	82,0	
		Magnésio (mg/L)	----	13,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	3,96	
Cavaleiro	22/07/2024	Cálcio (mg/L)	----	13,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	78,0	
		Magnésio (mg/L)	----	11,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	1,820	
Ribeira do Engenho	19/08/2024	Cálcio (mg/L)	----	13,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	69,0	
		Magnésio (mg/L)	----	9,0	
		Potássio (mg/L)	sem alteração	3,08	
São Lourenço	19/08/2024	Cálcio (mg/L)	----	15,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	53,0	
		Magnésio (mg/L)	----	4,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	2,15	
Ramalho	19/08/2024	Cálcio (mg/L)	----	10,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	80,0	
		Magnésio (mg/L)	----	13,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	2,070	
São Pedro/Santa Bárbara	23/09/2024	Cálcio (mg/L)	----	15,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	89,0	
		Magnésio (mg/L)	----	13,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	3,560	
Vila do Porto (Zona Baixa)	23/09/2024	Cálcio (mg/L)	----	23,0	
		Dureza total (mgCaCO3/L)	----	71,0	
		Magnésio (mg/L)	----	3,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	4,16	



## INFORMAÇÃO ANUAL DOS PARÂMETROS POTÁSSIO, CÁLCIO, MAGNÉSIO E DUREZA TOTAL

2024

Zona de abastecimento	Data de colheita	Parâmetro	Valor Paramétrico	Valor Médio	Plano
Vila do Porto (Zona Alta)	21/10/2024	Cálcio (mg/L)	----	24,0	PCQA
		Dureza total (mgCaCO <sub>3</sub> /L)	----	105,0	
		Magnésio (mg/L)	----	11,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	3,710	
Praia Formosa	25/11/2024	Cálcio (mg/L)	----	8,0	
		Dureza total (mgCaCO <sub>3</sub> /L)	----	75,0	
		Magnésio (mg/L)	----	13,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	2,320	
Almagrinha	16/12/2024	Cálcio (mg/L)	----	<4	
		Dureza total (mgCaCO <sub>3</sub> /L)	----	69,0	
		Magnésio (mg/L)	----	15,0	
		Potássio (mg/L)	Sem alteração	1,820	
Em conformidade com o estabelecido no n.º 8 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, a Câmara Municipal de Vila do Porto dá a conhecer, aos consumidores do Município de Vila do Porto, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente aos resultados obtidos no controlo dos parâmetros potássio, cálcio, magnésio e dureza total durante o ano 2024.					<b>Data da publicação</b>
					03/02/2025

Legenda: PCQA- Programa de Controlo da Qualidade da Água